

कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका होशंगाबाद, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)

क्रमांक :



दिनांक : 28-10-22

अग्निशमन व्यवस्था प्रमाण-पत्र

नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल, होशंगाबाद में अग्निशमन की व्यवस्था निम्न प्रकार हैं।

2. Dry Powder Fire Extinguishers – 9

Capacity - 5 Kg.

Pressure - 30 Kg/cm

2. अग्निशमन बकेट - 24

भवन के प्रत्येक तल पर पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध हैं।

अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रमाण पत्र दिनांक ~~05-11-2022~~ 04-11-25 तक की अवधि के लिये जारी किया जाता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद